

Déclaration UE de conformité
UE declaration of conformity
EG-Konformitätserklärung

Module FDC 301080

applicable au(x) produit(s)

applicable to product(s)

für folgende Geräte

Module de fin de course avec détecteurs de proximité Ex i
Limit switch box with Proximity sensors Ex i
Endcaster-Modul mit Näherungsschalter Ex i
301080

Nous / We / Wir :

Sart-Von-Rohr S.A.

25 rue de la Chapelle

F-68620 Bitschwiller-les-Thann

Déclarons sous notre seule responsabilité que les équipements ci-dessus désignés, destinés à être utilisés en atmosphère explosible, satisfont aux dispositions de la **Directive ATEX 2014/34/UE** de l'Union Européenne.

*Declare, under our own responsibility, that the products above, designed for hazardous atmospheres, comply with the conditions of the ATEX **Directive 2014/34/UE** of the European Union.*

*Erklären, in alleiniger Verantwortung, dass das obengenannte Produkt, zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen, der **Richtlinien 2014/34/UE** des Europäischen Union entsprechen.*

Marquage :



II 2 G Ex ia IIC T6...T4 Gb
LCIE 16 ATEX 3025 X

L'installateur et l'utilisateur doivent cependant observer les prescriptions de montage et de raccordement définies dans nos catalogues et notices techniques.

The fitter and the end-user must, however, comply with the mounting and connection instructions defined in our catalogue and technical documents.

Der Anwender und der Verleger müssen trotzdem die Montage und Anschlussinweise unbedingt zu beachten.

Normes appliquées/ Standards employed / verwendeten Normen :

EN ISO/CEI 80079-34 : 2011

EN 60079-11 : 2012

EN 60079-0 : 2012/A11:2013

L'organisme notifié LCIE – N° 0081 a procédé à l'examen UE de type et a établi l'attestation N° :

LCIE 16 ATEX 3025 X

Bitschwiller-lès-Thann, le 13 décembre 2016

Erick BRAQUET
Président Directeur Général

Pour les équipements et accessoires livrés avec nos produits, veuillez vous référer aux certificats adéquats

Sart von Rohr SAS
25 Rue de la Chapelle
BP 2 – F 68620 Bitschwiller-lès-Thann

Tel. 33/ (0)3 89 37 79 50
Fax 33/ (0)3 89 37 79 51
E-mail : sartventes@sart-von-rohr.fr

sart von Rohr SAS